

04 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) - Dopcpr04

in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo



Ente di certificazione



Marcatura CE

Recycling



- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
Sistema scarico fumi doppiaparete aria in polipropilene rivestito in acciaio inox o rame.
STABILEMP Range di diametro: Ø80/100 - Ø100/120 - Gruppo 1
Designazione 1: **T120 - P1 - W - 2 - O00 - LE - E - U0** | Sistema scarico fumi in doppia parete con guarnizioni
- Uso previsto:
Convogliare i fumi dall'apparecchio all'atmosfera esterna.
- Fabbricante:
M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)
Tel.: ++39 0331.366.193
@: info@stabile.it
Sito produttivo: AAQ03
- Mandatario:
Non applicabile
- Sistemi di WVCP:
Sistema 2+
- Norma armonizzata:
EN 14471: 2013 + A1: 2015
Camini
Sistemi di camino con condotti interni in plastica
Requisiti e metodi di prova
- Organismi notificati:
0476 • Kiwa Cermet Italia S.p.A. | Via Treviso, 32/34 - 31020 San Vendemiano (TV) - Italia
- Certificato di conformità No.: **0476 - CPR - 5206**
Data prima emissione: 09/06/15

7.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Designazioni	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	1	Passa		EN 14471: 2013 + A1: 2015
Resistenza al carico del vento	1	Passa		
Resistenza alla flessione e trazione	1	Passa		
Resistenza al fuoco	1	O		
Tenuta ai gas	1	H1 = 5000 Pa		
Dimensioni scarico fumi [mm]	1	Ø80 mm - Sp. Minimo di parete 2 mm	Ø100 mm - Sp. Minimo di parete 2 mm	
Dimensioni parete esterna [mm]		Ø100 mm - Sp. Minimo di parete 0,4 mm	Ø120 mm - Sp. Minimo di parete 0,4 mm	
Classe di temperatura	1	T120 = 120°C		
Durabilità al vapore	1	W		
Classe di reazione al fuoco	1	E		
Durabilità ai condensati	1	2		
Classe di localizzazione	1	LE		
Classe di protezione	1	U0		
Resistenza ai raggi UV	1	I terminali sono testati ai raggi UV Le sezioni e gli accessori sono designati LE		
Coefficiente di resistenza al flusso	1	Passa In accordo con EN 13384-1		
Resistenza termica	1	0,00 [W/m²K]		
Comportamento meccanico e stabiità geometrica	1	Passa		
Durabilità ai carichi termici	1	Passa		

La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

Prodotto tipo:	Diametro parete esterna	Tipo di materiale
STABILEMP	Ø100 & Ø120	Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'assieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Firma

Quality Manager
Emanuele Grampa

Luogo e data di prima emissione:
Gorla Minore, 01/09/2016



04 - D.o.P. - 01.07.2013 - Dopcpr04 | Marcatura CE

in accordo con EN 14471: 2013 + A: 2015

Logotipo identificativo

Ente di certificazione



Marcatura CE



Recycling



M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)			
Tel.: ++39 0331.366.193			
Fax: ++39 0331.366.021			
@: info@stabile.it			
Sito produttivo: AAQ03			
Dop: Dopcpr04			
Codice identificativo: Sistema scarico fumi doppiaparete aria in polipropilene rivestito in acciaio inox o rame.			
Denominazione: STABILEMP			
Norma: EN 14471: 2013 + A1: 2015			
Camini			
Sistemi di camino con condotti interni in plastica			
Requisiti e metodi di prova			
Certificato di conformità No.: 0476 - CPR - 5206			
Range di diametro: Ø80/100 - Ø100/120			
Notified Body Code: 0476 - Kiwa Cermet Italia S.p.A.			
Uso: Convogliare i fumi dall'apparecchio all'atmosfera esterna.			
Designazione 1: T120 - P1 - W - 2 - O00 - LE - E - U0 Sistema scarico fumi in doppia parete con guarnizioni			
Sito web di archiviazione D.o.P.: https://www.stabile.it/dop/			
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	
Altezza massima raggiungibile utilizzando l'elemento a Tee	1	Passa	Ø interno 80 mm 30 metri Ø interno 100 mm 29 metri
Resistenza al fuoco da fuliggine	1	O	
Tenuta ai gas	1	H1 = 5000 Pa	
Classe di temperatura	1	T120 = 120°C	
Diametri [mm]	1	80/100 - 100/120	
Resistenza termica	1	0,00 W/m²K	
Classe di localizzazione	1	LE	
Classe di reazione al fuoco	1	E	
Classe di protezione	1	U0	
Inclinazione massima verticale	1	45°	
Inclinazione massima orizzontale	1	87°	
Durabilità ai raggi UV	1	I terminali sono testati ai raggi UV Le sezioni e gli accessori sono designati LE	
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo	1	Passa	
La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.			
Prodotto tipo	Diametro parete esterna		Tipo di materiale
STABILEMP	Ø100 & Ø120		Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA
STABILERMP			Rame

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Quality Manager

Emanuele Grampa

Luogo e data di prima emissione:

Gorla Minore, 01/09/2016

Firma



52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)

in accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014

Logotipo identificativo



1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

Sistema camino doppiaparete rigido M/F con condotto fumi in plastica.

STABILEMP Range di diametro: Ø80/100 - Ø100/120

Designazione 1 **T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - UO** Gruppo 1 | d ≤ 100 Sistema camino doppiaparete rigido | Con guarnizione

2. Uso previsto:

Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.

3. Fabbricante:

M&G Group Italy S.p.A. Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)

Tel.: ++39 0331.366.193

Fax: ++39 0331.366.021

@: info@stabile.it

Sito produttivo: TC/2008/115

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di WVCP:

Sistema 2+

6. Norma armonizzata:

EN 14471: 2013 + A1: 2015

Camini
Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico
Requisiti e metodi di prova

- Organismi notificati:

0407 • Istituto Giordano S.p.A. | Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN) - Italia

- Certificato di conformità No.: **0407 - CPR - 1431 (IG - 112 - 2018)**

Data prima emissione: 31/07/2018

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza meccanica	Resistenza all'intubamento	Passa
	Verifica alla deformazione	Passa
	Resistenza allo schiacciamento	Passa
	Prova di flessibilità	Passa
	Resistenza a torsione	Passa
	Resistenza a trazione	Passa
Condizioni di installazione	Supporti sul tratto orizzontale	1 mt
	Supporti sul tratto verticale	2 mt
	Altezza massima del camino	28 mt
	Carico massimo applicato alla sommità del camino	69 Kg
Specifica materiale parete interna	Polipropilene PP - Bianco - Spessore 2mm	EN 14471: 2013 + A1: 2015
Specifica parete esterna	- Acciaio inox AISI 304 - Spessore 0,5 mm STABILEMP	
	- Rame naturale - Spessore 0,5 mm STABILERMP	
Classe di resistenza al fuoco	O	
Classe di tenuta ai gas	H1 = 5000 Pa	
Dimensioni nominali - Gruppo 1 - [mm]	Ø60/100 - Ø80/100 - Ø100/120	
Classe di temperatura	T120 = 120°C	
Classe di resistenza alla condensa	Passa W	
Classe di reazione al fuoco	C In accordo con la norma EN 13501-1	
Classe di durabilità alla corrosione	2	
Distanza da materiali combustibili	10 mm	
Classe di localizzazione	LE	
Classe di protezione	UO	
Resistenza allo shock termico	Teunta ai gas dopo stress termico a 150°C per 3 ore	
Resistenza ai raggi UV	Passa Le sezioni e gli accessori sono designati: LE	
Installazione non verticale	Massima inclinazione raggiungibile pari a 87°	
Coefficiente di resistenza al flusso	In accordo con la norma EN 13384-1	
Resistenza termica	0,07 W/m²K - Valore dichiarato	
Contatto umano accidentale	Prevedere protezioni ove possibile il contatto umano accidentale	
Durabilità al carico termico	Passa	
Sostanze pericolose	Non presenti	

La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

Prodotto tipo:	Diametro parete esterna	Tipo di materiale
STABILEMP	Ø100 & Ø120	Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA
STABILERMP		Rame


La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Firma

Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 12/07/2022



M&G Group Italy S.p.A. a Socio Unico

Via Fratelli Kennedy, 1 • 21055 Gorla Minore (VA) • Italy • T: +39 0331 366 193 • F: +39 0331 366 021 • E: info@stabile.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 00774000129 • REA n. 144406 della C.C.I.A.A. Varese • Registro delle Imprese di Varese n. 28682 • Tribunale di Busto Arsizio • Cap. Soc. € 250.000 int. ver.

52 - D.o.P. - 01.07.2013 | Marcatura CE

in accordo con EN 14471: 2013 + A1: 2015

Logotipo identificativo



M&G Group Italy S.p.a.		Via Fratelli Kennedy, 1 - 21055 Gorla Minore (VA)	
Tel.:		++39 0331.366.193	
Fax:		++39 0331.366.021	
@:		info@stabile.it	
Sito produttivo:		TC/2008/115	
Dop:		52 - D.o.P. - 01.07.2018	
Codice identificativo:		Sistema camino doppiaparete rigido M/F con condotto fumi in plastica.	
Denominazione:		STABILEMP	
Norma:		EN 14471: 2013 + A1: 2015	
		Camini	
		Sistemi di camini con condotti interni in materiale plastico	
Certificato di conformità No.:		0407 - CPR - 1431 (IG - 112 - 2018)	
Range di diametro:		Gruppo 1	Designazione 1 Ø60/80 - Ø80/100 - Ø100/120
Notified Body Code:		0407 - Istituto Giordano S.p.A.	
Uso:		Convogliare i fumi della combustione dall'apparecchio all'atmosfera esterna.	
Designazione 1:		T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - U0	Con guarnizione in EPDM
Sito web di archiviazione D.o.P.:		https://www.stabile.it/dop/	
<i>Caratteristiche essenziali</i>		<i>Prestazioni</i>	
Resistenza meccanica	Resistenza all'intubamento		Passa
	Verifica alla deformazione		Passa
	Resistenza allo schiacciamento		Passa
	Prova di flessibilità		Passa
	Resistenza a torsione		Passa
Condizioni di installazione	Resistenza a trazione		Passa
	Supporti sul tratto orizzontale		1 mt
	Supporti sul tratto verticale		2 mt
	Altezza massima del camino		28 mt
Specifica materiale parete interna	Carico massimo applicato alla sommità del camino		69 Kg
Specifica parete esterna	Polipropilene PP - Bianco - Spessore 2mm		
Classe di resistenza al fuoco	- Acciaio inox AISI 304 - Spessore 0,5 mm STABILEMP		
Classe di tenuta ai gas	- Rame naturale - Spessore 0,5 mm STABILERMP		
Dimensioni nominali - Gruppo 1 - [mm]	O		
Classe di temperatura	H1 = 5000 Pa		
Classe di resistenza alla condensa	Ø60/100 - Ø80/100 - Ø100/120		
Classe di reazione al fuoco	T120 = 120°C		
Classe di durabilità alla corrosione	Passa W		
Distanza da materiali combustibili	C In accordo con la norma EN 13501-1		
Classe di localizzazione	2		
Classe di protezione	10 mm		
Resistenza allo shock termico	LE		
Resistenza ai raggi UV	U0		
Installazione non verticale	Teunta ai gas dopo stress termico a 150°C per 3 ore		
Coefficiente di resistenza al flusso	Passa Le sezioni e gli accessori sono designati: LE		
Resistenza termica	Massima inclinazione raggiungibile pari a 87°		
Contatto umano accidentale	In accordo con la norma EN 13384-1		
Durabilità al carico termico	0,07 W/m²K - Valore dichiarato		
Sostanze pericolose	Prevedere protezioni ove possibile il contatto umano accidentale		
	Passa		
	Non presenti		


La presente dichiarazione di prestazione è valida ed applicabile anche per il prodotto denominato STABILERMP, in quanto detto prodotto si differenzia per la tipologia della parete esterna.

Prodotto tipo:	Diametro parete esterna	Tipo di materiale
STABILERMP	Ø100 & Ø120	Acciaio inox AISI 304 - Finitura lucida - BA
STABILERMP		Rame

Firmato per nome e per conto del fabbricante da:

Emanuele Grampa
Responsabile della qualità
Gorla Minore, 12/07/2022

Firma


M&G Group Italy S.p.A. a Socio Unico

Via Fratelli Kennedy, 1 • 21055 Gorla Minore (VA) • Italy • T: +39 0331 366 193 • F: +39 0331 366 021 • E: info@stabile.it

Cod. Fisc. e P. IVA: 00774000129 • REA n. 144406 della C.C.I.A.A. Varese • Registro delle Imprese di Varese n. 28682 • Tribunale di Busto Arsizio • Cap. Soc. € 250.000 int. ver.